



Certificado de Conformidade

Nº. FAB-MAG-105-05

Solicitante/Fabricante

Razão social: LACER FIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS COMBATE E INCÊNDIO LTDA.
CNPJ: 06.188.968/0001-70
Marca comercial: LACER FIRE
Endereço: Avenida Cachoeira, 537 - Vila Pindorama - Barueri - SP - CEP: 06413-000

Organismo de Certificação de Produto (OCP-020)

Razão social: ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.
CNPJ: 19.935.416/0001-20
Responsável: Jaime Henrique Reich
Endereço: Avenida Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20021-120

Escopo - Fabricação de Mangueiras de Incêndio

Normas: ABNT NBR 11861:1998 e 12779:2009
Portaria nº. 547 de 14/12/2022
Modelo de Certificação: 05
Laboratório: TORK - Relatório de Ensaio: nº. 23088896 - Emissão: 15/08/2023

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
LACER FIRE	2 ½ - TIPO 3	Pressão de trabalho: 15 kgf/cm ² Quantidade de camada: 2 camadas Tipo de reforço: Tecido Especificação da matéria prima do reforço têxtil: Poliéster de alta tenacidade Diâmetro nominal: 65 mm e comprimento de 15, 20, 25 e 30 metros Tupo interno: Composto de borracha natural + SBR

A Acta certifica que o produto acima descrito está com todos os ensaios de fabricação, concluídos e aprovados. É também responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

Esta Licença está vinculada ao contrato **FAB-MAG-105** e para o endereço acima mencionado, podendo ser suspensa ou cancelada caso sejam descumpridas normas, regulamentos ou disposições contratuais.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da conformidade atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro (consulte também o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br)

Data da Auditoria: 17/07/2023

Data de Emissão: 13/09/2023

Data de Validade: 12/09/2028

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2023

Jaime Henrique Reich
Diretor